

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры на 2022-2023 учебный год

ГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 г.Павлодара

полное юридическое наименование объекта

г. Павлодар, ул. Катаева, 68, тел. 20-08-80, sosh17@goo.edu.kz

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Наименование населенного пункта город Павлодар

1. Вид деятельности Услуги населению

2. Субъект собственности (собственник) Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 г. Павлодара

3. Размещение объекта Отдельно стоящее 3-х этажное здание

4. Объем предоставляемых услуг всего 1540 уч-ся, 138 работников

Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

4.1 в том числе для МГН

Указывается количество МГН

Таблица 1.1 - ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№ пом-я по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	150*150	500x740	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см.	К, О, З	Наличие	отсутствуют	
	Нескользкое покрытие	К, О, З	Наличие	есть	
	Навес	К, О	Наличие	есть	
	Лестница наружная				
	Нескользкое покрытие	О, З, С	наличие	300x740	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	З	60 см.	есть	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	З	Наличие	есть	
	Поручни с двух сторон:	О	Наличие	отсутствуют	создать
	- на высоте;	О, З	70-95 см.		
	- горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О, З	Не менее 30 см.		
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	90-100	90	
	Уклон	К	Н/Л- не более 1/12	Более 1/12	

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5	6
	<p>Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с негравитирующим окончанием</p>	<p>К О К, О</p>	<p>70 см. 75-90 см. Не менее 30 см.</p>	<p>Есть 75-90см есть</p>	
	<p>Нескользящее покрытие</p>	<p>К, О</p>	<p>Наличие</p>	<p>отсутствует</p>	
	<p>Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н)</p>	<p>К, О</p>	<p>Наличие</p>	<p>есть</p>	
	<p>Тамбур</p>				
	<p>Габариты тамбура: глубина x ширина Распашные двери</p>	<p>К</p>	<p>190x135 см. 150x190 см.</p>	<p>320x520 170x200</p>	
	<p>Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету;</p>	<p>К</p>	<p>Не менее 90 см.</p>	<p>130x200 83см.</p>	
	<p>- высота порога наружного, внутреннего.</p>	<p>К</p>	<p>Не более 2,5 см</p>	<p>Без порога</p>	

Таблицы 1.2 - ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ по плану ПТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см.	194	Размеры холла 8,5 м x 30,0м
	Разворотные площадки	К	Не менее 150 x 150 см.	отсутствуют	
	Место отдыха и ожидания	К, О, З, С	Не реже, чем через 25 м	Через 25 м. на 1 этаже	
	- для лиц с нарушением ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения	О	не менее 1 на этаж		
	- для колясочников, размеры глубина x ширина		не менее 60 см. 150 x 90		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	З	Не более 7,0 см.	7,0 см.	
	Тактильная полоса	З	30 см.	отсутствует	создать

Таблицы 1.3 - ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ пом-я по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	Обслуживание через окно				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см.	107 см.	
	Габариты зоны обслуживания	К	Не менее 95 X 125 см.	95x125 см.	
	Обслуживание у столлика				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см.	75 см.	
	Ширина полосы движения	К, О	90 см	120 см	
	Место для сидения	О	Наличие	есть	
	Крючки для костылей:	О	Наличие	отсутствуют	установить
	- на высоте;	О	120 см.		
	- выступ	О	12 см.		
	Тактильная направляющая полоса с шириной	3	30 см.	отсутствуют	создать

Таблицы 1.4 - САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ пом-я по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	Санузел			отсутствует	
	Знак доступности помещения	К, О	Наличие	отсутствуют	создать
	Ширина дверного проема	К	Не менее 90 см.	80 см.	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	3	30 см.	отсутствует	создать
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина X ширина); - высота раковины; - опорный поручень	К	Не менее 120 x 80 см.	120x80 см	
	Кабины: - количество кабин; - ширина дверного проема; - габариты (минимальная глубина X ширина); - опорные поручни; - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина); - крючки для костылей: • на высоте; • выступ	К, О К К К, О К О О	Наличие Не менее 120 x 80 см. 75 см. Наличие Не менее 1 ед. Не менее 90 см.. Не менее 180 X 165 Наличие Не менее 80 X 120 см. Наличие 120 см. 12 см.	отсутствует отсутствует отсутствует отсутствуют	создать создать создать
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	отсутствует	создать
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	3	30 см.	отсутствует	создать

Таблица 1.5 - СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ пом-я по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	<p>Надписи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на высоте; - высота прописных букв; - освещенность. 	<p>3, С К, 3, С 3 3</p>	<p>Наличие Не более 160 см. Не менее 7,5 см. Наличие</p>	<p>Есть 190 см. 3 мм. есть</p>	<p>Установить</p>
	<p>Тактильные средства информации</p> <p>предоставлении услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высота размещения; - маркировка кабинетов приема со стороны ручки; - на поручнях лестниц; - на кабинетах санитарно-бытовых помещений. 	<p>3 3 3 3 3</p>	<p>Наличие Наличие 60-110 см. Наличие Наличие Наличие</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p>Установить</p>
	<p>Визуальные средства информации</p> <p>предоставлении услуги</p> <p>Информационные стенды</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на высоте; - высота прописных букв; - освещенность. 	<p>0 К, 3, С 3 3</p>	<p>Наличие Не более 120-160 см. Не менее 7,5 см. Наличие</p>	<p>70х90 Есть Более 160 см. 3 мм. Есть.</p>	<p>Есть стенды о госуслугах Телевизордиаг 70см Высота 2м30см</p>

Таблица 1.6 - ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ пом-я по плану	ИТН	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
		Отведенная территория объекта				
		<p>Автостоянка посетителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние до входа в здание; - доля машино-мест для инвалидов; - размер места со специальным знаком 	<p>К, О К, О К</p>	<p>Не более 50 м. Не менее 10% Не менее 350 X 500 см</p>	<p>отсутствует</p>	
		<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина полосы движения; - указатели направления движения; - тактильная полоса с шириной 	<p>К, О К, О, С 3</p>	<p>Не менее 180 см. Наличие 30 см.</p>	<p>Более 180см. отсутствуют отсутствует</p>	<p>создать создать</p>

Таблица 1.7 - Доступность элементов объекта для МГН («Д» - доступно, «Ч» - частично доступно, «Н» - не доступно)

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов		С
		К	О	
1	Входная группа	Ч	Ч	Д
2	Пути движения	Ч	Ч	Ч
3	Зона обслуживания	Ч	Д	Ч
4	Санитарно-бытовые помещения	Н	Н	Д
5	Средства информации и телекоммуникации	Ч	Д	Ч
6	Территория объекта	Ч	Н	Д

Таблица 1.8 - Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов		С
		К	О	
1	Объект полностью доступен		З	С
2	Объект частично доступен	Х	Х	Х
3	Объект не доступен			

Директор школы



Досанова Роза Сапаргалиевна